

Информация о потребности в закупаемых товарах на ОАО "Белорусская универсальная биржа"

№п/п	Наименование закупаемой продукции	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во	Ориентировочная дата начала торгов (период торгов; торговая сессия № и др.)
1	Устройство для измерения температуры с датчиком температуры.	Требования к устройству измерительному: Марка - ЦР 9002-1-1-0-1-1 ТУ ВУ или аналог; Тип установки - На DIN рейку или врезной; Поддержка Modbus RTU - да; Интерфейс RS-485 - да; Реле - да; Аналоговый выход - нет; Питание - 220V; Код типа термодатчиков, с которыми может работать измеритель - Все ТС и все термопары; Цвет индикаторов - зеленый. Требования к датчику температуры: Диапазон измерения температуры -50 – 200 Град. по С; Тип применяемого ТС - Медный М; Установка - На стену; Изготовление согласно ГОСТ 6651-2009.	шт	7	Дата торгов - 07.06.2024

Треjder

А.А.Якимчик